



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA - www.itczlin.cz

OSVĚDČENÍ č. 16 011

potvrzuje, že výrobek

Paralatt, typ: 125

vyráběný společností:

Aquaba Energie Centrum a.s.

Příčná 1045/2, 419 01 Duchcov, Česká Republika
IČ: 25475576

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v tabulce.

Vlastnost	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Výsledek zkoušky
Odolnost proti uklouznutí - Klasifikace dle ČSN EN 13845 - Klasifikace dle DIN 51097	ČSN EN 13845, příloha C	Stupeň (°) Třída	22,0 B
Odolnost proti plísním	ČSN EN ISO 846, metoda A	Stupeň	4
Únosnost v tlaku	ČSN EN ISO 604	kN.m ⁻²	1284

Osvědčení se vydává na základě následujících dokumentů:

- Závěrečný protokol č. j. **463500071/2016**, vypracovaný ITC a. s. Zlín dne 10. 6. 2016

Podmínky použití osvědčení a související informace:

1. Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.
2. Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.
3. Platnost osvědčení lze ověřit na www.itczlin.cz.

Datum vydání: 10. 6. 2016
Platnost do: 30. 6. 2019


Ing. Pavel Vaněk
Ředitel divize certifikace

